*Опросный лист к заполнению РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА*

**1. Наименование изделия**

| Наименование изделия | Кол-во | Дата поступления | Время эксплуатации | Дата обнаружения |
|---|---|---|---|---|
| Пример«БАП-20-100-2,0-3,0» | 3шт | 20.01.2025 | 26ч | 23.01.2025 |
| БАПм- | | | | |
| БАПт- | | | | |
| БАП- | | | | |
| БАПу- | | | | |
| ТелеБАП- | | | | |
| ТелеБАПу- | | | | |
| БАПс- | | | | |
| ББАП- | | | | |
| ДБА/ЛБА | | | | |
| ЭПРА | | | | |
| | | | | |

**2. Документы по поставке (накладные, счёт фактуры, УПД)**

| | |
|---|---|
| Не соответствует номенклатуре заказанных изделий | |
| Не комплектность изделий (БАП и Аккумуляторов) | |
| Нарушена тара, внешний вид изделий | |
| Не соответствует количеству изделий | |

**3. Соответствие изделий паспорту**

| | | |
|---|---|---|
| Входное напряжение входной сети ~220В. ± 10% | | |
| Входное напряжение аварийной сети ~220В. ±10% | | |
| К какой сети подключено изделие | Аварийная сеть | |
| | Основная сеть | |

**4. ЭПРА для люминесцентных ламп**

| | |
|---|---|
| ЭПРА не включает лампу в течении 1-2 мин | |
| Световые пятна на концах лампы | |
| Периодически включается и выключается лампа | |
| Издаёт звук в некоторых режимах эксплуатации | |

**5. Параметры основного драйвера светильника**

| | | |
|---|---|---|
| Входное напряжение входной сети ~220В. ± 10% | | |
| Входное напряжение с другими отклонениями в % ***указать*** В. | | |
| Выходное напряжение, В. | | |
| Выходной ток, А. | стабилизация напряжения | |
| | стабилизация тока | |
| Мощность светодиодного модуля (линейки) Вт. | | |
| Ток светодиодного модуля холостого хода А. | | |
| Напряжение светодиодного модуля холостого хода В. | | |
| Наличие гальванического разделения входного и выходного напряжения | | |

**6. В каком режиме эксплуатации изделие не соответствует паспортным данным**

| | | |
|---|---|---|
| В режиме сборки и тестирования на предприятии | | |
| В режиме эксплуатации, ***указать*** интервал времени эксплуатации | | |
| **Виды не соответствия паспортным данным** | | |
| Отсутствует индикация при подключении к основной или аварийной сети | | |
| Индикация попеременно включается и выключается | | |
| После заряда 24 ч., при выключении входного напряжения светодиодный модуль - | Не включается | |
| | Не соответствует току | |
| | Периодически вкл. и выкл. | |
| Время работы в аварийном режиме не соответствует 1ч., 3ч., или другое указанное в паспорте | | |
| Совместно с основным драйвером светодиодная линейка не включается в основном режиме | | |
| Изделие не управляется сигналами TELEMUNDO или другими устройствами управления ±12В | | |
| Изделие управляется с нарушением + или – 12В ( TELEMUNDO) | | |
| Изделие не управляется кнопкой ТЕСТ | | |